


型式	NUV-P1000
検定番号	TC21205
防爆構造	Exd IIC T6
塗装	N-7
内面	-
外面	-
材質	AC4C-T6
重量	約 1.6 kg



端子No.	内容
1	電源(-) 0V (白色)
2	電源(+) DC12~24V (白色)
4	接点出力 NO (白色)
5	接点出力 COM (白色)
6	接点出力 NC (白色)

・警報出力は架外線の検出が無くとも約2週間保持

TB (端子台)



1番	2番	3番	内容
OFF	OFF	OFF	検出時間: 0.5s (※)
ON	OFF	OFF	検出時間: 1s
OFF	ON	OFF	検出時間: 2s
ON	ON	OFF	検出時間: 3s
OFF	OFF	ON	検出時間: 4s
ON	OFF	ON	検出時間: 5s
OFF	ON	ON	検出時間: 6s
ON	ON	ON	検出時間: 7s

(※) 初期設定

REV.	H28.01.30	西村	西村	武蔵	材料部	承認
REV.	H27.12.25	納雷	納雷	武蔵	補強用ネジ追加	
REV.	H27.11.18	納雷	納雷	武蔵	出力ケーブル仕様変更	
REV.	DATE	DWN.	DWN.	APP	DESCRIPTION	
REV.	日付	氏名	氏名	承認	内容	

APPROVED	承認	納雷
DESIGNED	設計	納雷
DATE	H27.02.18	
DATE	H27.02.18	



TITLE 名称
架外線炎検知器 外形図

DMC No. 図番
G, 321152

REV.	6
SCALE	尺度